URZĄD MIEJSKI
W BŁONIU

Zenon Reszka
Burmistrz

Błonie, dnia 1.02.2019r.

WOA.0003.03.01.2019

Pan Tomasz Wiśniewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Błoniu

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na interpelację z 18.01.2018 r. dotyczącą pożaru w dniu 13 marca 2018r. oraz 12 stycznia 2019 r. w budynku wielorodzinnym przy ul. 11-go Listopada 4 w Błoniu, uprzejmie informuję wg kolejności pytań :

Ad.1 Po pożarze 18.03.2018 r. zgodnie z protokołem z oględzin robót budowlanych wykonanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy udziale uprawnionego Kominiarza oraz przedstawiciela ZUK należało wykonać nowy przewód wentylacyjny, zlikwidować elektryczny wentylator w lokalu nr 9, zabezpieczyć strop płytą OSB, przejście przewodów kominowych przez dach zabezpieczyć kołnierzem niepalnym.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wytycznymi i dopuszczone do użytku przez uprawnionego kominiarza (wymienione protokoły stanowią załączniki do niniejszej odpowiedzi)

Ad.2 W załączniku przekazuję kopie protokołów:
- z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 886/17, 992/18
- z okresowej kontroli stanu sprawności technicznej budynku nr 16/17, 1/18
- protokół z próby szczelności instalacji gazowej z dnia 09.03.2018r
- protokół z przeglądu instalacji gazowej nr 44/2018
- protokół z przeglądu instalacji elektrycznej nr 16/38/A/2015

Ad.3 Wszystkie czynności przez pracowników ZUK zostały wykonane zgodnie z zaleceniami i przepisami prawa.

Ad.4 Prace remontowe po pożarze 13 marca 2018r wykonała firma P.U.H „ ACER". Protokół odbioru nr 128/18 z dnia 31.08.2018 r. w załączeniu.

Ad. 5 Udzielono ustnie odpowiednich instrukcji korzystania z pieca przez uprawnionego Kominiarza.

Dodatkowo informuję, że po pierwszym pożarze 13 marca 2018 r. rozpoczęto prace zmierzające do wykonania instalacji gazowej w dwóch lokalach w/w budynku. Wystąpiono do PGNIG o warunki przyłączenia do instalacji gazowej, wykonano inwentaryzację budynku i przygotowywany jest projekt do wystąpienia o pozwolenie na budowę instalacji gazowej. Po pożarze 12 stycznia 2019 r. w lokalu zdemontowano i wywieziono kocioł na paliwo stałe, obecnie lokal jest ogrzewany elektrycznie, do momentu wykonania instalacji gazowej. W miejscu obecnego przewodu dymowego zostanie wykonany nowy przewód spalinowy przystosowany do ogrzewania gazowego.

z upoważnienia
Zenon Reszka

Załączniki:
- jak wyżej: 34 strony

Do wiadomości :
1. ZUK

05-870 Błonie, ul. Rynek 6 tel. 22 725 45 55 fax: 22 725 30 67 www.blonie.pl zenon.reszka@um.blonie.pl