Łowicz, dnia 04 września 2019r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.421.1.**288**.2019.AG

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Katarzyny Słowińskiej zam. Stary Łuszczewek 9, 05-870 Błonie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- **przebudowę urządzenia wodnego** na dz. nr ew. 15/2, obręb Stary Łuszczewek, gmina Błonie, powiat warszawski zachodni. Przebudowie zostanie poddany fragment sączka drenarskiego o numerze 14. Celem zamierzonych prac jest skrócenie fragmentu przedmiotowego sączka drenarskiego o średnicy 50 mm na długości 66,37 m, w celu uniknięcia kolizji z projektowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Lp.	Parametr	Dana
1	Długość likwidowanego sączka drenarskiego nr 14	66,37 m
2	Średnica likwidowanego sączka drenarskiego nr 14	Ø 50 mm
3	Początek likwidowanego sączka drenarskiego pkt 1	**X** 5788149,52 **Y** 7468449,96
4	Koniec likwidowanego sączka drenarskiego (zastosowanie korka) pkt 2	**X** 5788215,26 **Y** 7468459,01

W celu wykonania przebudowy omawianego urządzenia wodnego, kolidującego z planowaną inwestycją, zostanie dokonane odkrycie fragmentów istniejącego drenowania, a następnie zostaną one przecięte i usunięte z gruntu. Na końcu likwidowanego fragmentu sączka nr 14, w celu zabezpieczenia przed zamuleniem i zatkaniem pozostałego w gruncie fragmentu sączka drenarskiego, zastosowany zostanie korek z kamienia i z zaprawy cementowej w obsypce żwirowej.

DYREKTOR
Artur Rychlewski