Błonie, dn. 28.05.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.23.2020

Decyzja nr 31.2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 84, art. 85 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku Pana Wojciecha Nowak oraz Pani Doroty Nowak dot. **inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.**

orzekam
o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dot. inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie
i
określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Inwestycja polega na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Prace uciążliwe akustycznie na etapie realizacji i eksploatacji prowadzić tylko w porze dziennej (tj. w godz. 6:00- 22:00);
2. prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;
3. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
4. teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych lub zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych;
5. podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonośnych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegające ewent. kontaktowi hydraulicznemu;
6. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
7. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym Użytkownikom wód;
8. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru 25 m^3/h (przy teoretycznym zasięgu leja depresji 201m);
9. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
10. na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania próbnego odprowadzić na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonośnej oraz podtopienia obszarów sąsiednich;
11. realizować przedsięwzięcie z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość, nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
12. nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego związanego z gospodarką olejową. Uszkodzony sprzęt wywieść na lawecie do stacji serwisowej;

13. w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego, należy wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi;
14. inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, oraz ochronę naturalnego ukształtowania terenu i zachować stosunki wodne;
15. przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy;
16. wytworzone odpady inne niż niebezpieczne fazy budowy czasowo magazynować selektywnie w oznakowanych, zamykanych pojemnikach, kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu na terenie placu budowy tj. w miejscu niedostępnym dla osób trzecich. Odpady niebezpieczne należy magazynować selektywnie w (atestowanych) pojemnikach, szczelnych, szczelnie zamykanych, wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów niebezpiecznych w magazynie odpadów niebezpiecznych;
17. odpady przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów;
18. maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Nie ustalono wymagań do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Planowanie przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 104 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1219).
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Uzasadnienie

W dniu 31.12.2020r. (uzupełniony w dniu 30 stycznia 2021 r.) do urzędu wpłynął wniosek Pana Wojciecha Nowak oraz Pani Doroty Nowak dot. **inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.** W odpowiedzi na pisma w sprawie wyrażenia opinii dla ww. przedsięwzięcia znak: WRGNiOŚ.6220.23.2020 z dn. 4 lutego 2021 r., opinią z dnia 9 marca 2021 roku, znak sprawy WOOŚ-I.4220.199.2021.ACH Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopiniował wniosek Inwestora, ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w opinii z

dnia 12 kwietnia 2021r. znak sprawy WA.ZZŚ.5.435.1.56.2021.KP zaopiniowało wniosek Inwestora, ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w niniejszej decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pomimo wystąpienia o wyrażenie opinii, nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w ustawowym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73, rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) projektowana inwestycja zaliczana jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu Nr IX/63/07 z dnia 15 kwietnia 2007 r., teren, na który realizowane będzie planowane przedsięwzięcie tj. dz. nr ewid. 344/18 oznaczone są symbolem 43R – tereny rolnicze w strefie ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji środowiskowej stwierdza zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść niniejszej decyzji przygotowany został w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, organ wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie :
Projektowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu studni wierconej o głębokości 45,0 m. Studnia zostanie odwiercona systemem udarowym w kolumnie rur wiertniczych Ø 508 mm do głębokości 23,0 m ppt., oraz w kolumnie rur Ø 457 mm do głębokości 46,0 m ppt. W odwierconym otworze na podsypce na głębokości 45,0 m ppt. zostanie zainstalowany filtr PCV o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa Ø 200 mm długość 5,0 m;
- filtr szczelinowy Ø 200 mm długość 12,0 m;
- zwężka redukcyjna Ø 200 x 280 mm długości 1,0 m;
- rura nadfiltrowa Ø 280 mm długości 27,0 m.

Wokół podfiltrowej, części roboczej i nadfiltrowej zostanie wykonana obsypka filtracyjna o granulacji 0,8 - 1,2 mm. Po wykonaniu filtrowania otworu zostanie wykonane próbne pompowanie. Na podstawie pompowania zostanie stwierdzona wydajność eksploatacyjna studni a następnie sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca wydajność eksploatacyjną ujęcia. Po zatwierdzeniu dokumentacji zostanie opracowany operat wodno prawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz operat w zakresie usług wodnych na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Po uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu wykonane zostanie urządzenie wodne - zapuszczona pompa głębinowa do studni wraz z uzbrojeniem tj. wodomierzem, zasuwą wodociągową, zaworem zwrotnym i głowicą studzienną.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą

się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że eksploatacja ujęcia wody nie będzie miała wpływu na okoliczne czynne otwory studzienne ze względu na znaczne ich oddalenie. W najbliższej okolicy brak jest odwierconych studni, które by na siebie mogły oddziaływać. Najbliższe ujęcie to studnie w odległości około 2,5 km od ujęcia Bieniewice, oddziaływanie planowanej inwestycji jest lokalne w swoim charakterze zamykające się w promieniu 60 - 80 m od wybudowanej studni. Ujęcie pracować będzie w okresach braku opadów atmosferycznych w okresie wegetacji roślin maj - październik przez 3 - 4 godziny w ciągu doby.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie materiałów budowlanych typowych dla tego rodzaju inwestycji tj.

- rury wiertnicze Ø 508 mm i Ø 457 mm, które będą odzyskane po zakończeniu robót;
- rury studzienne PCV - filtry i rury pełne - zostaną zabudowane;
- obsypka filtracyjna compaktonit, bentonit - zostaną zabudowane;
- pompa głębinowa, rury pompowe kryzowe Ø 65 mm, głowica studzienna, wodomierz, zasuwa wodociągowa, zawór zwrotny, przewód do silnika pompy głębinowej zostaną zamontowane i zabudowane.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcia z terenu inwestycji drzew i krzewów.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza, jak również, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko akustyczne w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmiana klimatu:
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
Na etapie budowy otworu studziennego będą powstawały odpady związane z pracami wiertniczymi tj. uwodniony urobek, płuczka wodna, odpady wiertnicze. Na placu budowy zostanie wyodrębnione miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych odpadów, które będą gromadzone selektywnie w oznakowanych pojemnikach. Odpadów niebezpiecznych nie przewiduje się. Zebrane odpady wykonawca ujęcia przekaże uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na stan środowiska w jej rejonie.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska

i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wodno-błotnymi. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi lub leśnymi.

d) obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest Puszcza Kampinoska PLC140001, oddalona o ok. 8 km w kierunku północnym od granic planowanej inwestycji. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Zgodnie z MPZP na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 57-62/37 dla którego ustala się ochronę zabytków archeologicznych w formie strefy ochrony konserwatorskiej.

h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy miejsko-wiejskiej Błonie wynosiła w 2018 r. około 252 os/km^2.

i) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowej:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW 2000172728769 Dopływ z Witanowa. Dla JCWP Dopływ z Witanowa stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnością kosztów. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać:

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji będzie lokalny i ograniczy się do najbliższego terenu inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia a przede wszystkim jego lokalizację nie występują oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze. Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Polski, nie występuje transgraniczne przemieszczenie zanieczyszczeń.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji. Nawadnianie jest sezonowym poborem wody w okresie maj – październik przez 3 – 4 h w ciągu doby, w zależności od częstotliwości i obfitości opadów atmosferycznych.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, a te powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z wielkością poboru wody.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Do eksploatacji ujęty zostanie czwartorzędowy poziom wodonośny o zwierciadle napiętym. Konsekwencją eksploatacji ujęcia jest obniżenie zwierciadła w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zasięg leja depresji nie wpływa ujemnie na wody powierzchniowe ponieważ w zasięgu teoretycznego leja depresji nie przepływają cieki powierzchniowe. W zasięgu oddziaływania teoretycznego leja depresji ujęcia nie ma ujęć eksploatujących ten sam poziom wodonośny. Eksploatowane ujęcie nie wpłynie niekorzystnie na tereny sąsiednie, zasilanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych poprzez słabo przepuszczalne gliny i pyły jak również poprzez okna hydrogeologiczne jakimi są przewarstwienia piaszczyste w glinach. W rejonie ujęcia przepływ wód podziemnych odbywa się z kierunku południowego - wschodu na północny - zachód. Na terenie województwa mazowieckiego głównym poziomym użytkowym jest poziom czwartorzędowy, o czym decydują jego największe zasoby i ich największa odnawialność oraz stosunkowo niewielka głębokość sprzyjająca budowie ujęć. Dla przewidzianej do realizacji inwestycji nie przewiduje się poważnej awarii przemysłowej ani w trakcie budowy, ani w okresie prowadzenia eksploatacji. Awarii może ulegać pompa głębinowa, którą należy wymienić na sprawną. W przypadku awarii studni głębinowej należy opracować projekt rekonstrukcji lub likwidacji studni i wykonać remont lub odwiert nowej studni. Przy realizacji prac należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zminimalizowanie poważnej awarii przemysłowej możliwy jest przy przestrzeganiu podstawowych zasad BHP.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:
Na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie są planowane działania ograniczające oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza, jak również, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko akustyczne w sąsiedztwie planowanej inwestycji z uwagi na zagłębienie pompy pod powierzchnią ziemi.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, iż eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie źródłem emisji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji. Z treści przedłożonego wniosku oraz załączonej mapy sytuacyjnej wynika, że zasięg przestrzenny planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Brak jest możliwości wpływu planowanej inwestycji na obszar NATURA 2000.
Burmistrz Błonia obwieszczeniem z dn. 26.04.2021 r. (umieszczonym na stronie Urzędu, tablicach ogłoszeń i miejscu inwestycji) poinformował wszystkie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego, umożliwiając stronom zapoznanie się i wypowiedzenie co do zgromadzonego materiału dowodowego, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 10 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Dla przedsięwzięcia nie ustalono konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247). Ww. wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek który, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymana decyzją.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Obozowej 57, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Burmistrza Błonia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Dorota Nowak
2. Wojciech Nowak
3. a/a
4. zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247) strony powiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Załącznik

do decyzji Burmistrza Błonia Nr 31 z dnia 28 maja 2021 roku

znak: WRGNiOŚ.6220.23.2020

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja zrealizowana będzie na terenach rolniczych w miejscowości Bieniewice ul. Zachodnia 3 na działce o numerze ewidencyjnym 344/18 obręb ewidencyjny Bieniewice. Projektowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu studni wierconej o głębokości 45,0 m. Studnia zostanie odwiercona systemem udarowym w kolumnie rur wiertniczych Ø 508 mm do głębokości 23,0 m ppt., oraz w kolumnie rur Ø 457 mm do głębokości 46,0 m ppt. W odwierconym otworze na podsypce na głębokości 45,0 m ppt. zostanie zainstalowany filtr PCV o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa Ø 200 mm długość 5,0 m
- filtr szczelinowy Ø 200 mm długość 12,0 m
- zwężka redukcyjna Ø 200 x 280 mm długości 1,0 m
- rura nadfiltrowa Ø 280 mm długości 27,0 m.

Wokół podfiltrowej, części roboczej i nadfiltrowej zostanie wykonana obsypka filtracyjna o granulacji 0,8 - 1,2 mm. Po wykonaniu filtrowania otworu zostanie wykonane próbne pompowanie. Na podstawie pompowania zostanie stwierdzona wydajność eksploatacyjna studni a następnie sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca wydajność eksploatacyjną ujęcia. Po zatwierdzeniu dokumentacji zostanie opracowany operat wodno prawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz operat w zakresie usług wodnych na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Po uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu wykonane zostanie urządzenie wodne - zapuszczona pompa głębinowa do studni wraz z uzbrojeniem tj. wodomierzem, zasuwą wodociągową, zaworem zwrotnym i głowicą studzienną.
Ujęcie pracować będzie w okresach braku opadów atmosferycznych w okresie wegetacji roślin maj - październik przez 3 - 4 godziny w ciągu doby.
Na terenie działki zostanie wydzielona powierzchnia 2,0 x 2,0 m w obrębie, której znajdzie się studnia wiercona o średnicy Ø 280 mm, obudowa studni z kręgów żelbetowych Ø 1400 mm ze szczelną głowicą studzienną Ø 350 mm, wodomierzem Ø 80 mm, zasuwą Ø 80 mm, zaworem zwrotnym Ø 80 mm oraz króciec z szybkozłączką Ø 80 mm do połączenia z rurociągiem i armaturą do deszczowni. Pozostała część działki będzie przeznaczona pod uprawy rolne.